



JK comfort systems bv

De Trompet 1719

1967 DB Heemskerk

T • + 31 (0) 251 783 183

F • + 31 (0) 251 783 184

www.jkcomfortsystems.nl

info@jkcomfortsystems.nl

Fortis Bank 97 54 96 654

IBAN NL 33 FTSB 0975 4966 54

BIC FTSBNL2R

KVK te Amsterdam 34 23 96 83

Opname / Offerte Formulier

Invullen door JK Comfortsystems:

Projectnummer:

ingevuld door:

Datum:

Algemene gegevens:

Aanvrager:

Bedrijf :

Contactpersoon :

Plaats :

Telefoonnummer :

E-mail :

Projectgegevens:

Omschrijving :

Plaats :

Realisatiedatum :

Calculatiedatum :

Opzet Warmtepomp systeem:

Opzet installatie:

Monovalent (100% Warmtepomp)

Bivalent

Gewenste bedrijfsmodi:

Verwarmen

Verwarmen en koelen

Verwarmen en tapwater

Verwarmen, koelen en tapwater

WTW aanwezig:

Ja Nee

Vermogen:

Inschatting JK Comfortsystems

Oppervlakte : m²

Inhoud : m³

Opgave klant

vermogen : kW

o.b.v. transmissieberekening: ja / nee

Bron:

Lucht

Water (open bron)

Water (gesloten bron)

Scheidingswisselaar:

ja

T_{prim} : - °C

T_{sec} : - °C

nee

Koeling:

Actief (compressor koelt)

Passief (alleen mogelijk met bronsysteem)

Vermogen: kW

Tapwater bereiding:

Hygieniek met scheidingsplaat

(Buffer en tapwater in 1 vat)

Hygieniek zonder scheidingsplaat

(alleen tapwater buffer)

Tapcapaciteit:

25 l/m

35 l/m

50 l/m

70 l/m

Buffervat:

ja

nee

Inhoud: liter

Menggroepen (optie):

Wilco 25/6 - aantal: stuks

Wilco 25/7 - aantal: stuks

Menggroepen zijn voor het naregelen van de temperatuur. Op 1 warmtepomp kunnen

maximaal 7 menggroepen

Overige opmerkingen:

.....
.....

Opsturen naar:

JK Comfortsystems BV | De Trompet 1719 | 1967 DB | Heemskerk | fax: 0251-783184 | info@jkcomfortsystems.nl